

IP-Symcon	Typ	Viessmann
heating.circuits.0.circulation.schedule (active)	Boolean	Zeitprogramm Zirkulation
heating.circuits.0.heating.curve (shift)	Float	Niveau Heizkennlinie
heating.circuits.0.heating.curve (slope)	Float	Neigung Heizkennlinie
heating.circuits.0.heating.schedule (active)	Boolean	Zeitprogramm Heizen
heating.circuits.0.operating.modes.normalStandby (active)	Boolean	?
heating.circuits.0.operating.modes.standby (active)	Boolean	?
heating.circuits.0.operating.programs.comfort (active)	Boolean	Raumtemperatur
heating.circuits.0.operating.programs.comfort (temperature)	Float	Raumtemperatur Soll
heating.circuits.0.operating.programs.eco (active)	Boolean	Red. Raumtemperatur
heating.circuits.0.operating.programs.eco (temperature)	Float	Red. Raumtemperatur Soll
heating.circuits.0.operating.programs.fixed (active)	Boolean	?
heating.circuits.0.operating.programs.standby (active)	Boolean	Heizung Standby (AUS)
heating.compressor (active)	Boolean	Betrieb Verdichter
heating.compressor.statistics (hours)	Float	Betriebsstunden Verdichter
heating.compressor.statistics (starts)	Float	Anzahl Einschaltungen Verdichter
heating.compressors.0 (active)	Boolean	Betrieb Verdichter
heating.compressors.0.statistics (hours)	Float	Betriebsstunden Verdichter
heating.compressors.0.statistics (starts)	Float	Anzahl Einschaltungen Verdichter
heating.controller.serial (value)	String	? Keine brauchbare Werte
heating.device.time.offset (value)	Float	? Keine brauchbare Werte
heating.dhw (active)	Boolean	Warmwasser
heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.top (value)	Float	Warmwassertemperatur
heating.dhw.temperature.hysteresis (value)	Float	Warmwassertemperatur Hysteresis
heating.dhw.temperature.temp2 (value)	Float	Warmwassertemperatur 2 Soll
heating.sensors.temperature.return (value)	Float	Rücklauftemperatur Sekundärkreis
ventilation (active)	Boolean	Betrieb Lüftung
ventilation.operating.modes.active (value)	String	Lüftung Betriebsart
ventilation.operating.modes.standard (active)	Boolean	Lüftung Grundbetrieb
ventilation.operating.modes.standby (active)	Boolean	Lüftung Standby (AUS)

ventilation.operating.modes.ventilation (active)	Boolean	Lüftungsautomatik
ventilation.operating.programs.active (value)	String	Lüftung Betriebsart
ventilation.operating.programs.basic (active)	Boolean	Lüftung MIN Betrieb
ventilation.operating.programs.intensive (active)	Boolean	Lüftung Intensiver Betrieb
ventilation.operating.programs.reduced (active)	Boolean	Lüftung Reduzierter Betrieb
ventilation.operating.programs.standard (active)	Boolean	Lüftung Normaler Betrieb
ventilation.operating.programs.standby (active)	Boolean	Lüftung Standby (AUS)
ventilation.schedule (active)	Boolean	Lüftung Zeitprogramm